



מחלקת הנדסה

17/01/2022

לכבוד

קבלנים משתתפים במכרז מס' 1/22

**הנדון: מכרז פומבי מס' מכרז מספר 1/22 לתחזוקה ושירות למערכות מיזוג אוויר**

**מסמך הבהרות**

1. להלן מענה לשאלות הבהרה מטעם המועצה המקומית סביון (להלן: "המועצה") בקשר למכרז שבנדון:

<b><u>שאלות</u></b>	<b><u>תשובות</u></b>
סעיף 6 לכתב הכמויות (בית כנסת) האם סה"כ 30 טון קירור או כל יח' היא 30 טון קירור	2 יח" כ"א 30 טון קירור – האחת לבית הכנסת האשכנזי והשניה לבית הכנסת הספרדי
אספקה והרכבת מזגנים תוצרת אלקטרה מה כוללת ההתקנה? התקנה בסיסית הינה התקנה עד 2 מטר צנרת ותושבת	ההתקנה בסיסית - עד 2 מטר צנרת ותושבת.
עמ' 5 לכתב הכמויות האם מדובר על הכפלה של כמות הטון במספר היחידות?	בסעיף 5 של כתב הכמויות מצויינות יח' המיזוג הכלולות בפרוייקט בית התרבות מצויין: כמות היחידות ותפוקת הקירור של <b><u>כל אחת מהן</u></b> .
האם הזוכה יקבל את המערכות כפי שהן "AS IS" או יהיה עליו ליישר קו?	הקבלן הזוכה יקבל את המערכות כפי שהן "as is"



## מחלקת הנדסה

האמור מכסה ציוד דומה לציוד שמצויין במכרז. במידה ויהיה ציוד כזה יהוו מחירי היחידה של ציוד דומה כבסיס לתמחור השירות הנוסף.	בסעיף 4 מצויין " על המשתתף להביא בחשבון כי מחירי הצעתו יחוו גם על תחזוקה של מערכות מיזוג אוויר, גם אם לא נכללו ברשימה המצורפת למכרז או במבנים הנזכרים בה". מה הכוונה? כיצד יינתן תגמול במקרים אלו?
--	--

2. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. יש להגיש מסמך זה כשהוא חתום על ידי המשתתף במכרז במצורף להצעתו למכרז.
3. הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור בו, ככל שיש בהן שינוי לעומת הוראות המכרז. כל תיקון לסעיפי המכרז הניתן במכתב זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.
4. על כל מציע לצרף מכתב זה להצעתו, כשהוא חתום על ידו.

**בברכה,**

**מועצה מקומית סביון**