



מהלך כבש נגיטט

-במידה ושיפוע הכבש עולה על 6% נדרש למקם מדרגות בנוסף לכבש
 -שיפוע צד בכבש הממוקם בתוך המבנה יהיה עד 2%
 -שיפוע צד בכבש הממוקם בשטחי חוץ יהיה עד 1%

תאריך : 07.10.2013

קנ"מ משתנה

על פי תקן ישראלי 1918 פרק 2-3

אדריכל אריאל גרדטשטיין
 מזרעה נגיטטות מבנים תנטתיות וסביבה

מס: M112