

**הנדון: מכרז פומבי מס' 14/22 הקמה של מערכת קר"מ ממוחשבת קריאה וניהול מרחוק של מדי מים  
מסמך הבהרות מס' 1**

1. להלן מענה לשאלות הבהרה מטעם המועצה המקומית סביון (להלן: "המועצה") בקשר למכרז שבנדון:

| מס"ד | מסמך | עמוד | מספר הסעיף | לשון הסעיף   | השאלה  | תשובה  |
|------|------|------|------------|--|--|--|
| 1    |      |      |            |  | האם מסמכי המכרז שהועלו לאתר המועצה זהים למסמכי המכרז אותם נדרש לרכוש? האם נדרש להגיע פיזית למועצה לקבל שני עותקים מודפסים של מסמכי המכרז, או לחלופין המציע יכול להדפיס את מסמכי המכרז מתוך האתר? | המסמכים זהים. נדרש להגיע פיזית לצורך קבלת מסמכי ההצעה.   |
| 2    |      | 4    | 1.1.10     | המזמין שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהזוכה לבצע עבודות נוספות במערכת מדידת המים (שינוי ושיפוץ "חנוכייה" במידה ומתגלה בעיית צנרת רקובה או לא מתאימה להתקנה, אספקה והתקנה | נבקש לתמחר את העבודות הנוספות ולעדכן את כתב הכמויות בהתאם.   | במידה ויהיו עבודות נוספות התמורה תיקבע בהתאם למחירון דקל התקף במועד ביצוע העבודות, בהפחתת 20% הנחה או לפי ניתוח מחירים, ע"פ שיקול דעת המועצה |

|  |   |   |        |   |  |   |
|--|---|---|--------|---|--|---|
|  |   | שסתום אוויר וכדומה).  |        |   |  |   |
| ראו תשובה לעיל.  | נבקש לתמחר את העבודות הנוספות בהתאם למחירון דקל פחות 12%.   | במקרה של הזמנת עבודה "חריגה" שלא באה לידי ביטוי במכרו ו/או בכתב הכמויות, שכר הקבלן לביצוע העבודה יקבע ע"י המזמין בהתאם לניתוח מחיר שיערך ע"י המהנדס/מפקח שיאושר ע"י המזמין. קביעת אופן תמחור שכר הקבלן תקבע ע"י מהנדס/מפקח מטעם המזמין ולקבלן לא תהיינה שום טענות בקשר לכך. | 1.1.11 | 4 |  | 3 |
| תנאי הסף יעודכן כך שהמציעים נדרשים להיות בעלי סיווג קבלני של 260 ב-1 לפחות.<br><br>הבקשה להוספת קבלן משנה נדחית. | נבקש להבהיר כי הסיווג 400 אינו רלוונטי לביצוע העבודות נשוא המכרז.<br><br>נבקש להוסיף: או קבלן משנה מטעמו של המציע הינו בעל סיווג קבלני 260 ב-1 לפחות. | תנאי סף מקצועיים פרק ב', שורה 7 (רישום במרשם הקבלנים):<br><br>נדרש מהמציע להיות קבלן הרשום במרשם הקבלנים בסימול 400 ובסיווג כספי ב-1 ברישום התקף נכון למועד האחרון  | 2      | 7 |  | 4 |

|  |   |   |   |   |  |   |
|--|---|---|---|---|--|---|
|  |   | להגשת<br>ההצעות<br>למכרז.   |   |   |  |   |
| <p>א.הגורם המוסמך לחתום הינו אחד מבין הבאים : מנכ"ל, סמנכ"ל, מהנדס ראשי, מנהל מח' מים ותשתיות, מנהל הפרויקט, וכד'.</p> <p>ב.הבקשה מאושרת, בכפוף לכך שמדובר בהמלצה מ 12 החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זה.</p> | <p>א. נבקש להגדיר את הגורם המוסמך לחתום על טופס 7א (מנכ"ל, סמנכ"ל או מהנדס ראשי).</p> <p>ב. נבקש לאפשר הגשת המלצות להקמת מע"קר"מ על פי טפסים בנוסח זה לטופס 7א, מתוך מכרזים קודמים שהוגשו במהלך השנה האחרונה.</p> | <p>תנאי סף מקצועיים פרק ב', שורה 8 (ניסיון קודם):</p> <p>נדרש להציג מכתבי המלצה חיוביים בנוסח המצ"ב כטופס 7א למסמכי המכרז.</p>  | 2 | 7 |  | 5 |
| <p>נדרש ניסיון של 10 שנים לפחות בהפעלת מערכות במהלך התקופה האמורה, ככתוב במכרז.</p>  | <p>נבקש להבהיר עבור איזו תקופה נדרש האישור (10 שנים או 14 שנים), ועל גבי איזה טופס.</p>   | <p>תנאי סף מקצועיים פרק ב', שורה 9 (ניסיון קודם):</p> <p>נדרש להציג ניסיון קודם של 10 שנים לפחות (בתקופה 2007-2021)</p> <p>בהפעלת מערכת קר"מ ב- 5 ישובים לפחות בעלי 3,000 מדי מים כל אחד, לפחות לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה יש לצרף פירוט בדבר</p> | 2 | 7 |  | 6 |

|  |   |   |   |   |  |   |
|--|---|---|---|---|--|---|
|  |   | ניסיונו המקצועי בהתאם לטופס המצ"ב למסמכי המכרז.   |   |   |  |   |
| <p>נספח 11, נוסח האישור, מבוטל. יחד עם זאת אין באמור בכדי לגרוע מן הדרישה להציג אישורים הלכתיים.</p> <p>מדי המים יהיו בעלי אחד מבין האישורים ההלכתיים המנויים במכרז ו/או אישור מטעם מכון "צומת".</p> | <p>הבהרות נדרשות</p> <p>א. נבקש לקבל את נספח 11 (לא נמצא בין מסמכי המכרז).</p> <p>ב. נבקש לעדכן את נוסח הסעיף:</p> <p>נדרש שכל מדי המים המוצעים בכתב הכמויות יהיו בעלי אישור הלכתי (אישור תקף), מטעם המכון המדעי הטכנולוגי להלכה "הלפריק" וכן של מציע היו מדים נוספים בעלי אחד מן האישורים ההלכתיים הבאים:</p> <p>1. אישור מטעם בית דין צדק שע"י "העדה החרדית" (בד"ץ החרדית) (העדה החרדית)</p> <p>או</p> <p>2. אישור מאת "משמרת שבת".</p> <p>האישורים נדרשים על פי נוסח מפורט בנספח 11.</p> | <p>תנאי סף מקצועיים פרק ב', שורה 10 (כשרות):</p> <p>נדרש שכל מדי המים המוצעים יהיו בעלי אישור הלכתי (אישור תקף), מטעם המכון המדעי הטכנולוגי להלכה "הלפריק" ובנוסף בעלי אחד מן האישורים ההלכתיים הבאים:</p> <p>1. אישור מטעם בית דין צדק שע"י "העדה החרדית" (בד"ץ החרדית)</p> <p>2. אישור מאת "משמרת שבת".</p> <p>האישורים נדרשים על פי נוסח מפורט בנספח 11.</p> | 2 | 7 |  | 7 |

|  |  |  |   |   |  |   |
|--|--|--|---|---|--|---|
| <p>תנאי הסף יעודכן כדן שמדי המים בכל הקטרים חייבים להיות בעלי אישור מטעם הרשות הממשלתית למים ולביוב (אישור דגם) יובהר כי דגם בלא אישור מטעם רשות המים לא יעמוד בתנאי הסף, אף אם ניתן לו אישור מטעם מכון התקנים או אישור מטעם מעבדה מוסמכת.</p> | <p>נבקש להבהיר שבמידה ולמדי המים יש אישור דגם מטעם רשות המים, לא נדרש להציג תעודות (מכון התקנים או מעבדות מוסמכות) מאחר ותעודות אלה כבר נבחנו ואושרו ע"י רשות המים במעמד מתן אישור הדגם.</p> | <p>תנאי סף מקצועיים פרק ב', שורה 12 (אישורי תקינה):</p> <p>מדי המים בכל הקטרים חייבים להיות בעלי לפחות אחד מהאישורים הבאים:</p> <p>- אישור / היתר לסימון בתו תקן ישראלי, ת"י 63 או</p> <p>- אישור מעבדה מוסמכת בדבר עמידה בדרישות ISO 4064-2005</p> <p>על המציע לצרף העתק תעודה/ות מטעם מכון התקנים הישראלי או אישור מעבדה מוסמכת לעמידה בתקנים הבינלאומיים.</p> | 2 | 8 |  | 8 |
|--|--|--|---|---|--|---|

|   |   |   |             |      |  |    |
|---|---|---|-------------|------|--|----|
| מדי המים שיסופקו יהיו בעלי אישור דגם מטעם רשות המים ובעלי 5,000 התקנות לפחות בישראל במהלך 3 השנים האחרונות. | מאחר וישנה התנגשות בין הדרישה בשורה זו מול הדרישה בשורה 14, נבקש לעדכן את נוסח התנאי:<br><br>מדי המים שיסופקו יהיו בעלי אישור דגם ובעלי 5,000 התקנות לפחות בישראל במהלך 3 השנים האחרונות.   | תנאי סף מקצועיים פרק ב', שורה 14 (אישורי תקינה):<br><br>מדי המים שיסופקו יהיו בעלי תו תקן ישראלי ובעלי 5,000 התקנות לפחות בישראל במהלך ה-3 שנים האחרונות. | 2           | 8    |  | 9  |
| הבקשה נדחית.  | נבקש לעדכן את נוסח סעיף 4 בתוך ערבות הביצוע:<br><br>ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _____/_____/_____<br>(כולל) בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת, אלא אם התקבלה דרישתכם להאריך את תוקפה טרם פג תוקפה. על כל דרישה על פי ערבות זו להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל |   | ערבות ביצוע | 96   |  | 10 |
| הבקשה נדחית   | נבקש לאשר שלא נדרש להשלים פרטים עבור קוטר "4.   |   | טופס 8      | 38   |  | 11 |
| כפי שמצוין במפרט הטכני, מדי מים בקטרים "3/4", "1", "1.5", "2" יהיו מסוג אולטראסונים.                        | נבקש לקבל הבהרה ביחס למדים המסופקים שכן יש הבדל במחיר בין הטכנולוגיות השונות וכן ל- R.  |   |             | כללי |  | 12 |

עיצב:סמן

|   |  |  |                          |           |           |  |
|---|--|--|--------------------------|-----------|-----------|--|
| <p>ה - R במדי האולטראסוניים לא יפחת מ 500.</p>  | <p>לדוגמא:<br/>האם נדרש מדים אולטראסוניים או מכאניים?<br/>מהו ה-R הנדרש מהמדים?</p>  |  |                          |           |           |  |
| <p>הפוליסה אינה כוללת כל הסתייגות לגבי אובדן או נזק תוצאתי ו/או אובדן שימוש ו/או לגבי עיכוב במתן השירותים כתוצאה ממקרה ביטוח, אובדן מסמכים, <b>חוסר תוס לב, כוונת זדון</b> אי <b>מחיקה מקובלת</b>, אי יושר ו/או מעילה מצד עובדי המבוטח, הוצאת דיבה, לשון הרע, השמצה, פגיעה בפרטיות, הפרת סודיות <b>בתום לב</b> <b>הוספה "בתום לב" מקובלת, חדירת וירוסים - היות ויש ביטוח סייבר, ניתן למחוק "חדירת וירוסים" חריגה מסמכות ייצוג לא ניתן למחוק, אפשר להוסיף בסיפא "בתום לב" כך שיהא "חריגה מסמכות ייצוג בתום לב"</b> הפרת זכויות קניין רוחני, <b>דליפת מידע - מחיקה מקובלת</b> <b>דכשל באבטחת מידע מחיקה מקובלת</b> - הביטוח מורחב לשפות את המועצה בגין אחריות העלולה להיות מוטלת עליה</p> | <p>נבקש לעדכן את נוסח הסעיף 1.1:<br/>הפוליסה אינה כוללת כל הסתייגות לגבי אובדן או נזק תוצאתי ו/או אובדן שימוש ו/או לגבי עיכוב במתן השירותים כתוצאה ממקרה ביטוח, אובדן מסמכים, <b>חוסר תוס לב, כוונת זדון</b>, אי יושר ו/או מעילה מצד עובדי המבוטח, הוצאת דיבה, לשון הרע, השמצה, פגיעה בפרטיות, הפרת סודיות <b>בתום לב</b>, <b>חדירת וירוסים, חריגה מסמכות ייצוג</b>, הפרת זכויות קניין רוחני, <b>דליפת מידע וכשל באבטחת מידע</b> - הביטוח מורחב לשפות את המועצה בגין אחריות העלולה להיות מוטלת עליה עקב מעשי או מחדלי הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או עקב המוצר והשירותים שבגינם אחראי הקבלן וזאת מבלי לגרוע מאחריות הקבלן כלפי</p> |  | <p>נספח ב' (1) להסכם</p> | <p>90</p> | <p>13</p> |  |

|  |   |  |  |  |           |  |
|--|---|--|--|--|-----------|--|
| <p>עקב מעשי או מחדלי הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או עקב המוצר והשירותים שבגינם אחראי הקבלן וזאת מבלי לגרוע מאחריות הקבלן כלפי המועצה ו/או לקוחותיה ו/או מי מטעמה ו/או המשתמשים ובכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. <b>יובהר כי חבות המועצה כלפי הקבלן לא מכוסה. חוספה מקובלת</b></p> | <p>המועצה ו/או לקוחותיה ו/או מי מטעמה ו/או המשתמשים ובכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. <b>יובהר כי חבות המועצה כלפי הקבלן לא מכוסה.</b></p>  |  |  |  |           |  |
| <p>התיקון מקובל.</p>   | <p>נבקש לעדכן את נוסח הסעיף 3 :<br/>על הקבלן יהא להמציא למועצה אישור עריכת ביטוח בתוקף כל עוד הוא ממשיך במתן השירותים ו/או כל עוד הסכם זה בתוקף ולעניין ביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר למשך 3 שנים נוספות מתום תקופת ההתקשרות על פי ההסכם וע"פ דרישה.</p> |  |  |  | <p>14</p> |  |
| <p>מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות ההסכם, הקבלן מתחייב כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן השירותים נשוא ההסכם, הוא</p>  | <p>נבקש לעדכן את נוסח הסעיף 6 :<br/>מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות ההסכם, הקבלן מתחייב כי בהתקשרותו עם קבלני משנה</p>   |  |  |  | <p>15</p> |  |

|   |   |  |  |  |  |           |
|---|---|--|--|--|--|-----------|
| <p>יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות עימם סעיף <b>ביטוח</b> <b>בהתאם לאופי הפיקוח והיקף השירותים מאושר כי במקום המלל המחוק מטה יהא רשום "ביטוח בהתאם לאופי והיקף השירותים" לפני על קבלני המשנה לערד ביטוחים על פי הנדרש מהקבלן כאמור לעיל ובאישור הביטוח להלן לרבות המצאת אישור עריכת ביטוחי כאמור בנספח <b>יב(ג)א</b> – אישור עריכת ביטוחי הקבלן, או לכלול את חבותם בביטוחי כאמור.</b></p> <p>בכל מקרה הקבלן יישא באחריות מלאה לכל פעילות קבלני המשנה, וזאת מבלי לגרוע מאחריות קבלני המשנה</p> | <p>במסגרת ו/או בקשר עם מתן השירותים נשוא ההסכם, הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות עימם סעיף <b>ביטוח</b> <b>בהתאם לאופי הפיקוח והיקף השירותים לפי על קבלני המשנה לערד ביטוחים על פי הנדרש מהקבלן כאמור לעיל ובאישור הביטוח להלן לרבות המצאת אישור עריכת ביטוחי כאמור בנספח <b>יב(ג)א</b> – אישור עריכת ביטוחי הקבלן, או לכלול את חבותם בביטוחי כאמור.</b></p> <p>בכל מקרה הקבלן יישא באחריות מלאה לכל פעילות קבלני המשנה, וזאת מבלי לגרוע מאחריות קבלני המשנה</p> |  |  |  |  |           |
| <p>התיקון מקובל</p>   | <p>נבקש לעדכן את נוסח הסעיף 10:</p> <p>הקבלן מתחייב להודיע <b>פני</b> <b>בהקדם האפשרי</b> בכתב למבטח ולמועצה על קרות אירוע ו/או נזק ו/או אובדן ולשתף פעולה עם המועצה לשם מימוש זכויות המועצה על פיהן</p>  |  |  |  |  | <p>16</p> |

|   |  |  |          |          |                |           |
|---|--|--|----------|----------|----------------|-----------|
| <p>המועד האחרון להגשת ההצעות הוארך בהתאם לפרסומי המועצה.</p>  | <p>רק 4 ימי עבודה מפרידים בין התאריך האחרון להגשת שאלות 16.8.22 ומועד ההגשה 23.8.22. מבקשים לקבל את המענה לשאלות לא יאוחר מ17.8.22, או לחלופין לדחות את מועד הגשת ההצעה.</p>   |  |          |          |                | <p>17</p> |
| <p>ראו תשובה לעיל, תנאי הסף יעודכן כך שהמציג נדרש להיות בעל סיווג של 260 ב-1 לפחות, לא תותר הגשת הצעה עם קבלן משנה.</p>   | <p>נבקש לשנות את תנאי הסף כך שיאופשר הגשת הצעה עם קבלן משנה הרשום במרשם הקבלנים בסיווג של 260 ב-1.</p>   | <p>מציג שהינו קבלן הרשום במרשם הקבלנים בסיווג 400 ובספי ב-1 כספי ב-1 ברישום התקף נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז</p>    | <p>7</p> | <p>7</p> | <p>תנאי סף</p> | <p>18</p> |
| <p>הטענה נדחית בין היתר משום שעל רשויות מקומיות חוק חובת המכרזים אינו חל.<br/>יחד עם זאת, תנאי הסף יעודכן כדלקמן :</p> <p>למציג ניסיון קודם של 10 שנים לפחות בתקופה 2007-2021 (בהפעלת מערכת קר"מ ב-5 ישובים לפחות בעלי 2,200 מדי מים כל אחד, לפחות.</p> | <p>לפי כתב הכמויות כמות מדי המים ברחבי המועצה הינה כ 1,000 מדי מים.<br/><b>לפי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 (להלן – "החוק"), אשר קובעת כי דרישת סף סבירה של ניסיון קודם, מוגבלת לפרוייקט דומה אחד או של עד שלושה פרוייקטים שהיקף של כל אחד מהם שווה למחצית היקף העבודה שבמכרז.</b><br/>דרישתכם מגבילה את המתמודדים במכרז למתמודד יחיד !!<br/>נבקש לשנות את תנאי הסף למערכת אחת עם 1,000 מדים ולניסיון קודם של 5 שנים לפחות.</p> | <p>למציג ניסיון קודם של 10 שנים לפחות בתקופה 2007-2021 ( בהפעלת מערכת קר"מ ב-5 ישובים לפחות בעלי 3,000 מים כל אחד, לפחות</p> | <p>8</p> | <p>7</p> | <p>תנאי סף</p> | <p>19</p> |

|   |   |  |    |     |                         |    |
|---|---|--|----|-----|-------------------------|----|
| מדי המים יהיו בעלי אחד מבין האישורים ההלכתיים המנויים במכרז /או אישור מטעם מכון "צומת". | נבקש לאפשר הגשה של אישור הלכתי צומת בנוסף לאישור הלכתי משמרות השבת. אחרת, המועצה מצמצמת את אפשרויות המציעים שיכולים לגשת למכרז זה ולמיטב ידיעתנו מותרת שחקן אחד בלבד.   | מציע שכל מדי המים המוצעים על ידו במכרז זה, הנינם בעלי אישור הלכתי (אישור תקף), מטעם המכון המדעי הטכנולוגי להלכה "הלפרין"   | 10 | 7   | תנאי סף                 | 20 |
| הבקשה נדחית, ראו עדכון לעיל בעניין האישורים הנדרשים למדי המים.                          | נבקש אישור להשתמש בתקן אירופי MID   | מדי המים בקטרים של " 3/4 כולל) ומעלה המוצעים על ידי המציע במסגרת הצעתו במכרז זה, חייבים להיות בעלי לפחות אחד מהאישורים הבאים:<br>-אישור / היתר לסימון בתו תקן ישראלי, ת"י 63 | 12 | 8   | תנאי סף                 | 21 |
| הבקשה נדחית, ראו האמור לעיל.  | נבקש להגיש מדים עם תקן MID  | מדי המים שישופקו יהיו בעלי תו תקן ישראלי ובעלי 5,000 התקנות לפחות בישראל במהלך ה- 3 שנים האחרונות  | 14 | 8   | תנאי סף                 | 22 |
| הטענה והבקשה נדחות.   | שוב נראה כי כוונת המועצה להגביל את כמות המשתתפים במכרז למתמודד יחיד – נבקש לבטל את סעיף זה היות ולחברה אחת בשוק יש יתרון מובהק בתור היותה מונופול בשוק. הסעיף הוא בריוני, מגביל שוק ונותן ייתרון מובהק לחברה אחת בשוק מדי המים. | הפעלת מערכת תקשורת ( 15 נק')<br>קר"מ מעל 7 שנים<br>3-נק' לכל שנה נוספת   | -  | 136 | קריטריונים לבחינת איכות | 23 |

|    |                         |     |       |                                  |   |                     |
|----|-------------------------|-----|-------|----------------------------------|---|---------------------|
| 24 | קריטריונים לבחינת איכות | 136 | -     | ניסיון בהפעלה של קר"מ מעל 7 שנים | שוב נראה כי כוונת המועצה להגביל את כמות המשתתפים במכרז למתמודד יחיד – נבקש לבטל את סעיף זה או לחילופין לשנות את הניסיון ל מעל 5 שנים היות ולחברה אחת בשוק יש יתרון מובהק בתור היותה מונופול בשוק. הסעיף הוא בריוני, מגביל שוק ונותן ייתרון מובהק לחברה אחת בשוק מדי המים. | הטענה והבקשה נדחות. |
| 25 | מפרט טכני               | 135 | 6.1.3 | מדי מים – כללי                   | נבקש אישור להגיש מדים בעלי טכנולוגיית אלקטרומגנטיית.  | הבקשה נדחית         |

| מס"ד | סעיף חוזה/מפרט טכני  | עמוד | שאלות ההבהרה  | תשובה   |
|------|--|------|---|---|
| 26   | חלק א' – הוראות למשתתפי המכרז ותנאים כלליים תנאי סף מקצועי 7 | 7    | אנו מבקשים להבהיר כי המציע אינו חייב להיות קבלן רשום בסימול 400 ובסיווג כספי ב-1 וכי ככל שנדרש לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז סיווג קבלני – הרי שהמציע לקיים דרישה זו באמצעות התקשרות עם קבלן משנה בעל הסיווג הנדרש (ובכך יוכל לעמוד בדרישות המכרז). יצויין אופן זה של ביצוע עבודות וקיום דרישות של מכרז - הינו מקובל ושכיח (ואנו מבצעים עבודות בהיקף נרחב מול מזמינים באמצעות קבלני משנה שיש להם את האישורים וההיתרים הנדרשים לביצוע אותן עבודות כו במסגרת פרויקטים מול עיריית תל אביב). | ראו הבהרה לעיל לעניין הסיווג בו נדרשים המציעים לעמוד. לעניין קבלני משנה הבקשה נדחית, ראו תשובות לעיל בעניין זה. |
| 27   | חלק א' – הוראות למשתתפי המכרז                                | 7    | אנו מעוניינים לגשת למכרז בהסתמך על ניסיונו של קבלן משנה מטעמנו – לניסיון רב ועשיר בין היתר בהקמה של מערכות קר"מ ממוחשבות לקריאה וניהול מרחוק של מדי מים ובכלל זה  | הבקשה נדחית, ראו תשובות לעיל.   |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>אספקה של מדי מים קר"מ בהיקף של מיליונים רבים של מדי מים; שיתוף הפעולה שלנו כחברת תקשורת מובילה (חברת הסלולר הגדולה בישראל) המתמחה בפרוייקטים של IOT ביחד עם קבלן המשנה – יכול ליתן למועצה מקומית סביון פתרון איכותי ומיטבי בכל הקשור למכרז.</p> <p>לצורך זה יש לתקן את דרישות המכרז:</p> <p>(א) לאפשר לקיים את דרישתה הנסיון במכרז באמצעות נסיון של קבלן משנה עימו התקשר המציע; לצורך זה נצרף להצעתנו גם כתב התחייבות יצרן – בנוסח שנקבע <b>בטופס 9 למסמכי המכרז</b> (וכמקובל לאופן שבו הדבר נעשה במכרזי מדי מים אחרים בישראל כמו מי שקמה, מניב ראשון, מי הרצליה, יובלים אשדוד ועוד).</p> <p>(ב) לאפשר לקיים את דרישות הנסיון גם באמצעות פרויקטים בחו"ל שבוצעו עבור לקוחות זרים המפעילים מערכות קר"מ</p> <p>(ג) לתקן בהתאם את דרישות המכרז והטפסים.</p> <p>יודגש, קבלן המשנה ביצע פרויקטים הדומים לאלו נשוא המכרז בהיקפים גדולים מאד בכל העולם (לרבות פרויקטים הכוללים מאות אלפי מדי מים קר"מ וכן מאות רבות של פרויקטים) ואנו מבקשים כי תשנו את תנאי המכרז באופן שיאפשר את השתתפותנו בהסתמך על קבלן המשנה ונסיונו העשיר בעולם כאשר חברתנו הינה הגוף העומד מול התאגיד, גוף שאין כל חולק כי יכולותיו וניסיונו בתחומים הרלוונטיים הינו מהגבוהים והאיכותיים הארץ.</p> <p>חשוב לציין כי רשות המים ורשות התחרות הבהירו את עמדתם לפיה על תאגידי המים והלקוחות האחרים לפעול באופן שיאפשר פתיחת שוק מדי</p> | <p>ותנאים כלליים</p> <p>תנאי סף מקצועי 7</p> |
|--|---|--|

|    |   |   |   |  |
|----|---|---|---|--|
|    | <p>המים לתחרות, שהינו כיום שוק מונופוליסטי (ונראה כי הדרישות הנוכחיות במכרז מטיבות עם המונופול ומאפשרות רק למונופול להגיש הצעה ולזכות – באופן שאינו עולה בקנה אחד עם דרישות הדין כאמור).</p> <p><b>יצויין כי מטופס 9 למסמכי המכרז ניתן ללמוד שכל בקשותינו כאמור מקובלות עליכם ואולם קיימת אי הלימה בין תנאי המכרז לטופס 9 (מטופס 9 ניתן ללמוד שניתן לקיים את דרישות הסף באמצעות קבלן משנה אף מחו"ל ובלבד שיחתום על כתב ההתחייבות שבטופס 9).</b></p> |   |   |  |
| 28 | חלק א' –<br>הוראות למשתתפי המכרז ותנאים כלליים<br>תנאי סף מקצועי 8 + 9  | 7 | <p>כפי שציינו בבקשתנו לעיל, אנו מבקשים להסתמך על נסיונו של קבלן משנה מחו"ל; לפיכך מתבקש כי ההצהרה (טופס 7) ומכתבי ההמלצה (טופס 7א) יתייחסו לקבלן המשנה. בנוסף, קבלן המשנה יחתום על טופס 9 כנדרש במכרז.</p>  | <p>הבקשה נדחית, ראו האמור לעיל.</p>  |
| 29 | חלק א' –<br>הוראות למשתתפי המכרז ותנאים כלליים<br>תנאי סף מקצועי 8 + 9  | 7 | <p>אנו מבקשים שיתאפשר להגיש גם אישור הילכתי של חברת "צומת" שהינה מקבילה להלפרין בכלל מכרזי הקר"מ בישראל מקובלת הגשת מדי מים בעלי כשרות "רגילה" ממכונים הלכתיים בעלי דרגה הלכתית זהה – מכון "צומת" ו/או "הלפרין" ולעולם אין ולא מתקיימת הגבלה כאמור.</p> <p>הגבלה זו פוגעת בעקרון השיוויון, בפרט כאשר מעוניינים להציע למכרז מדי מים איכותיים העומדים בכל דרישות החוק וההלכה.</p> <p>הותרת הדרישה בעינה מונעת השתתפות של כלל השחקנים בשוק מלבד המונופול המקומי.</p> | <p>ראו תשובה לעיל לעניין אישורים הלכתיים.</p>  |
| 30 | חלק א' –<br>הוראות למשתתפי המכרז ותנאים כלליים  | 8 | <p>מבוקש להוסיף חלופה לפיה למציע הסכם עם מבדקה שעומדת בדרישות שבסעיף (דהינו, להבהיר שאין הכרח שהמציע יהיה הבעלים של מבדקה).</p>   | <p>הבקשה מתקבלת, זאת בכפוף לכך שהמציע יגיש יחד עם הצעתו הסכם תקף והתחייבות מטעם המבדקה לעמוד לרשות המציע</p> |

|                   |  |                           |   |
|-------------------|--|---------------------------|---|
| תנאי סף מקצועי 13 |  | והמועצה ככל שההצעה תיבחר. |   |
| 31                | חלק א' – הוראות למשתתפי המכרז ותנאים כלליים תנאי סף 14   | 8                         | כפי שציינו לעיל, אנו מבקשים להסתמך על ניסיונו של קבלן מוביל מחו"ל ובהתאם הינכם מתבקשים לבטל את המחוייבות לביצוע התקנות בישראל של 5000 מדי מים במהלך 3 השנים האחרונות (ניתן יהיה להציג אישור כאמור ביחס להתקנות בחו"ל העומדים בתקן האירופי) ו/או לחליפין, ניתן להסתמך על ניסיון קבלן המשנה לביצוע ההתקנות בשטח כפי הבנתנו את מטרת הסעיף. |
| 32                | חלק א' – הוראות למשתתפי המכרז ותנאים כלליים – סעיף 4.2   | 9                         | אנו מבקשים לדחות את המועד להגשת הצעות למכרז כמפורט ברישא של מכתב זה – עד ליום 14.9 (כשלושה שבועות) או שבוע לאחר קבלת המענה שלכם לבקשות לקבלת הבהרות, לפי המאוחר.  |
| 33                | חלק א' – הוראות למשתתפי המכרז ותנאים כלליים – סעיף 6.2.3 | 12                        | אנו מבקשים (בהתאם למקובל) שערכות הבדק תהיה בגובה של מחצית ערכות הביצוע (5%).  |
| 34                | חלק א' – הוראות למשתתפי המכרז ותנאים כלליים – סעיף 7.8   | 13                        | אנו מבקשים לקבל את אומדן המכרז כדי שנוכל לעוד בדרישות הסעיף.  |
| 35                | חלק א' – הוראות למשתתפי המכרז ותנאים כלליים – סעיף 11.11 | 19                        | אנו מבקשים לקבל את אומדן המכרז כדי שנוכל לעוד בדרישות הסעיף. מדוע נקבע בסעיף זה סף של 20% ואילו בסעיף 7.8 סף של 25%? מבקשים לקבוע גם בסעיף זה – 25%.  |
|                   |  |                           | הבקשה נדחית, ראו האמור לעיל.<br>המועד האחרון להגשת הצעות הוארך, בהתאם לפרסומי המועצה.<br>הבקשה נדחית.   |
|                   |  |                           | האומדן למכרז אינו גלוי וייפתח רק במועד פתיחת ההצעות למכרז.<br>מדובר בטעות סופר, בשני הסעיפים יש לרשום 25%.  |

|    |  |       |   |  |
|----|--|-------|---|--|
| 36 | חלק א' –<br>הוראות<br>למשתתפי<br>המכרז<br>ותנאים<br>כלליים –<br>סעיף 11.14 | 20    | לא ברור לנו כיצד ניתן לחלק את<br>העבודות – אנו מבקשים למחוק סעיף<br>זה.   | הבקשה מתקבלת, הסעיף<br>מבוטל.                          |
| 37 | חלק א' –<br>הוראות<br>למשתתפי<br>המכרז<br>ותנאים<br>כלליים –<br>סעיף 15(ו) | 22    | אנו מבקשים שביטול ההסכם יתבצע<br>רק במקרה של הפרה יסודית שלא<br>תוקנה בתוך 30 ימים ממועד קבלת<br>הודעה בכתב בדבר ההפרה היסודית.   | הבקשה נדחית.   |
| 38 | חלק א' -<br>טפסים<br>ומסמכים<br>להגשה –<br>טופס 2<br>סעיף 16               | 27    | לאחר המילה "התחייבות" מבוקש<br>להוסיף "מהותית".   | הבקשה נדחית.   |
| 39 | חלק א' -<br>טפסים<br>ומסמכים<br>להגשה –<br>טופס 3<br>ערבות                 | 28    | מבוקש לשנות בסעיף 2 ל 7 חמי<br>עסקים (יום עסקים אחד – אינו סביר)  | הבקשה נדחית, מדובר<br>בדרישה סבירה ומקובלת<br>במכרזים. |
| 40 | חלק א' -<br>טפסים<br>ומסמכים<br>להגשה -<br>טופס 7<br>וטופס 7א              | 36-37 | ראו הערות 2 ו-3 לעיל:<br>כפי שצויין לעיל, אנו מבקשים<br>להסתמך על נסיונו של קבלן משנה<br>מחוי"ל; לפיכך מתבקש כי ההצהרה<br>(טופס 7) ומכתבי ההמלצה (טופס 7א)<br>יתייחסו לקבלן המשנה ובמסגרת<br>פרוייקטים שבוצעו עבור גופים/חברות<br>בחוי"ל המפעילים מערכות קר"מ. יצוין<br>כי קבלן המשנה יחתום על טופס 9<br>כנדרש במכרז. | הבקשה נדחית, ראו האמור<br>לעיל.                        |
| 41 | הסכם<br>התקשרות –<br>הואיל שני   | 49    | להוסיף בסיפא: "לרבות באמצעות<br>קבלני משנה" (בהתאמה להערות 2-3<br>לעיל)   | הבקשה נדחית.   |

|    |                                   |     |   |   |
|----|-----------------------------------|-----|---|---|
| 42 | הסכם התקשרות – סעיף 3.5           | 53  | להוסיף בסיפא: "לרבות באמצעות קבלני משנה" (בהתאמה להערות 2-3 לעיל)   | הבקשה נדחית.  |
| 43 | הסכם התקשרות – סעיף 3.24          | 55  | מבוקש למחוק סעיף זה.  | הבקשה נדחית.  |
| 44 | הסכם התקשרות – סעיף 5.2.1         | 56  | מבוקש להוסיף בסיפא "יובלבד שהחלטתו מקצועית וסבירה".   | הבקשה מקובלת.   |
| 45 | הסכם התקשרות – סעיף 6.2           | 59  | מבוקש להחליף את המילים "מכל סיבה שהיא" במילים "שנגרמה על-ידי הקבלן או מי מטעמו".  | הסעיף יעודכן כך שבמקום המילים "מכל סיבה שהיא" יירשם "שנגרמה על ידי הקבלן או מי מטעמו ו/או בשל התרשלות ו/או מעשה ו/או מחדל של מי מהם". |
| 46 | הסכם התקשרות – סעיף 6.3.1         | 59  | לאחר המילים "הקבלן יהא אחראי" מבוקש להוסיף "בהתאם לאחריות המוטלת עליו לפי דין".   | הבקשה נדחית.  |
| 47 | הסכם התקשרות – סעיף 6.3.3         | 60  | לאחר המילים "בהסכמת הספק" בשורה שישית – מבוקש להוסיף "ואחר באחריות הספק לפי הסכם זה".   | מקובל.  |
| 48 | הסכם התקשרות – סעיף 6.7.3         | 61  | מבוקש למחוק סעיף זה.  | הבקשה נדחית.  |
| 49 | חלק ג' מפרט טכני – תנאי סף סעיף 2 | 128 | אנו מפנים אותכם להבהרות 1-6 שעוסקות באותם תנאי סף שפורטו במסמכי מכרז ומבקשים להחיל את אותם תיקונים גם בהתיחסויות לתנאי הסף בסעיף 2 למפרט הטכני; נזכיר כי אנו מבקשים לאפשר לקיים את התנאים באמצעות קבלן משנה ובמסגרת פרויקטים שבוצעו על-ידיה עבור גופים/חברות בחו"ל המפעילות מערכות קר"מ בדומה למזמין במכרז זה. יצוין כי קבלן המשנה יחתום על טופס 9 כנדרש במכרז. | הבקשה נדחית, ראו האמור לעל.   |
| 50 | תנאי סף מקצועי, סעיף 10           | 7   | מתבקש להסיר את הדרישה לכשרות מכון "הלפרין" שעה שממילא נדרש אישור כשרות "גלאט" ע"פ המכרז, שהינם מחמירים באופן ניכר מכשרות "הלפרין" שאינה מקובלת על המגזר החרדי ככשקות "מחמירה". נבקש להסתפק באחד האישורים מבד"ץ העדה החרדית ו/או משמרות  | ראו האמור בתשובות לעיל לעניין אישורים הלכתיים.  |

|    |  |     |  |   |
|----|--|-----|--|---|
|    | השבת ולבטל את הדרישה הבלתי סבירה לכשרות "הלפרין" למדים בעלי כשרות מחמירה יותר. |     |  |   |
| 51 | תנאי סף מקצועי, סעיף 12  | 8   | מתבקש לאפשר הגשת "אישור דגם רשות המים" חלף האישרים הדרושים בסעיף זה וזאת כיוון שאך ורק מדי מים בעלי אישור דגם רשות המים מאושרים לשימוש בישראל וישנם מדי מים רבים בישראל בעלי תקן ישראלי ו/או ISO 4064 שאינם מאושרים לשימוש חוקי בישראל.  | ראו לעניין זה האמור בתשובות לעיל.   |
| 52 | תנאי סף מקצועי, סעיף 14  | 8   | כיוון שאישור דגם רשות המים הינו ההילך החוקי היחיד בישראל מאז שנת 2018, מתבקש כי הילים "בעלי תו תקן ישראלי" יוחלפו במילים "בעלי אישור דגם רשות המים".   | ראו האמור לעיל בעניין זה.   |
| 53 | מפרט טכני, סעיף 1  | 127 | על מנת לשמר את השיוויון בין המציעים, מתבקש להבהיר כי יותר שימוש ביחידות קצה המשדרות על רשת ציבורית בלבד, כמקובל בפרויקטי קר"מ איכותיים ומתקדמים בארץ ובעולם.<br>דבר זה ישמר את עקרון השיוויון וכן יאפשר למועצה את הפתרון הטכנולוגי המתקדם מסוגו בעולם.<br>אי קבלת הדרישה משמעותה הפיכת המכרז למראית עין שעה שכפי שמציינת המועצה, לספק קיים שהינו מונופול מוכרז, קיימת פריסת תשתית תקשורת קניינית מיושנת וכי ספק זה ממילא לא יאפשר לאף ספק אחר לבצע שימוש ברכוש קנייני אשר בבעלותו. | המציע הזוכה יתחייב להתקין מערכת משלו או לעשות שימוש במערכת הקיימת בשימוש המועצה, כל זאת בכפוף להצלחת הפיילוט. |
| 54 | מפרט טכני, סעיף 2.1  | 128 | מתבקש כאמור בבקשתנו לגבי תנאי הסף, לאפשר עמידה באמצעות קבלן משנה.  | הבקשה נדחית, ראו האמור לעיל.  |
| 55 | מפרט טכני, סעיף 2.2  | 128 | כנ"ל   | כנ"ל.   |
| 56 | מפרט טכני, סעיף 2.3  | 128 | כנ"ל   | כנ"ל  |
| 57 | מפרט טכני, סעיף 2.4  | 128 | כנ"ל   | כנ"ל  |
| 58 | מפרט טכני, סעיף 2.5  | 128 | כאמור בבקשתנו בנושא בעניין תנאי הסף, מתבקש להחליף את המילים  | ראו בעניין זה תשובות לעיל.  |

|   |  |     |                     |    |
|---|--|-----|---------------------|----|
|   | "תו תקן ישראלי" במילים "אישורי דגם רשות המים" כיוון שזהו ההילך החוקי היחידי בישראל.  |     |                     |    |
| לפי כללי מדידת המים 2022 :<br>החלפה של מד מים מכני היא אחת ל 4 שנים. מד מים סטטי (ללא חלקים נעים) אחת ל- 5 שנים | מתבקש להבהיר כי נכון למועד זה, כקבוע בתקנות המדידה (מערכות מדידה) העדכניות, משך השירות הינו 4 שנים בלבד, בפרט למדי מים בעלי כשרות מהודרת כנדרש במכרז זה. | 132 | מפרט טכני, סעיף 5.1 | 59 |

2. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. יש להגיש מסמך זה כשהוא חתום על ידי המשתתף במכרז במצורף להצעתו למכרז.
3. הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור בו, ככל שיש בהן שינוי לעומת הוראות המכרז. כל תיקון לסעיפי המכרז הניתן במכתב זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.
4. על כל מציע לצרף מכתב זה להצעתו, כשהוא חתום על ידו.

**בברכה,**

**מועצה מקומית סביון**